

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю**
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР

683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25, тел: (4152) 46-78-36, факс: (4152) 46-78-36

E-mail: und41@mail.ru Единый «телефон доверия»: (41521) 23-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому муниципальному району
г.Елизово, ул. Завойко, 24/А, тел. 8(41531)7-22-13

Предписание № 80/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования

Подростковый центр «Патриот»

Беликову Александру Игоревичу

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 80 от «23» марта 2016 г. ВрИО начальника отдела надзорной деятельности по Елизовскому муниципальному району Селина Максима Александровича, ст. 6. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период

с 12 час. 00 мин. "06" апреля 2016 г. до 13 час. 00 мин. "06" апреля 2016 г.,

с 10 час. 00 мин. "13" апреля 2016 г. до 11 час. 00 мин. "13" апреля 2016 г.,

проведена плановая проверка по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений и территории Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования подростковый центр «Патриот», расположенного по адресу: Камчатский край Елизовский район, г. Елизово, ул. Геофизическая, д. 11 а

проверку проводил(а):

ВрИО главного государственного инспектора Елизовского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Селин Максим Александрович,

совместно с Директором Беликовым Александром Игоревичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, установленных муниципальными правовыми актами:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) О выполнении (указывается только выполнение)
1.	В помещениях коридора, мастерской, методическом кабинете, кабинете директора пожарные извещатели смонтированы на расстоянии менее 0,5 м от светильников с напряжением 220В	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматиче-	25.07.2017г.	
		ские».		

2.	Прибор приемно-контрольный пожарной сигнализации, не обеспечивает автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание	п. 13.14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».	25.07.2017г.	
3.	В помещении дежурного, вместе установки приемно-контрольных приборов отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного освещения	п. 13.14.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».	25.07.2017г.	
4.	В помещении тренерской каратэ-зала отсутствуют пожарные извещатели	п. 13.3.2, п. 13.3.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».	25.07.2017г.	
5.	В помещении раздевалки каратэ-зала имеется строительная конструкция, выступающие от потолка на расстояние более 0,4 метра и образующая отсек потолка шириной более 0,75 м, не оборудованный пожарным извещателем	п. 13.3.2, п. 13.3.3, п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».	25.07.2017г.	
6.	В цепи питания приемно-контрольного прибора АПС установлена вилка с розеткой, что недопустимо для электроприемников 1 категории	п. 15.9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», п. 7.10 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».	25.07.2017г.	
7.	Пути эвакуации не оборудованы ручными пожарными извещателями	п. 9 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	25.07.2017г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения

одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техни-

ческом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц

проведивших проверку

ВрИО главного государственного инспектора

Елизовского района по пожарному надзору

капитан внутренней службы

Селин М.А.

(подпись)

«13» апреля 2016 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с момента принятия решений вправе обжаловать настоящие предписания в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН.

ючного представителя

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» апреля 2016 г.

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД №

- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору